

1. 件名：新型転換炉原型炉の廃止措置計画に係る面談
2. 日時：令和4年9月6日（火）16時00分～16時04分
3. 場所：原子力規制庁 10階会議室
4. 出席者  
原子力規制庁  
原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門  
上野管理官補佐、荒井安全審査専門職  
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
敦賀廃止措置実証本部 副本部長 他1名
5. 自動文字起こし結果  
別紙のとおり  
※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。  
発言者による確認はしていません。
6. 配布資料  
なし

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。  
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

時間	自動文字起こし結果
0:00:01	それではですね、本日の面談を開始いたします。本日もお越しいただきましてありがとうございます。で、本日もお越しいただきました理由はですね、今年4月に提出されました。
0:00:11	以前の廃止措置計画変更認可申請書、こちらについて我々からコメントがございますので、それをお伝えするために教えていただきました。
0:00:19	コメントの内容ですけれども、申請書での機器の説明に関する記載、こちらの一部が実態に即していないのではないかとこのものになってます。
0:00:27	具体的には、申請書10ページ、こちらで今回導入する再生廃液処理系、こちらの冷却装置の内の冷却塔に関する記載がございましてこの、
0:00:38	B設計方針の1、冷却塔をですね、これ、冷却能力は原子炉補機冷却系による冷却能力と同等以上のものを2個、
0:00:49	飛田でございます。
0:00:50	この記載の場合ですね、もともとの原子炉補機冷却系による冷却能力、これは復籍2個分の冷却ですね、こちらの冷却塔2個設置するということで冷却能力をもとに倍にするようにしか読めないというふうに我々考えております。
0:01:05	一方、本申請書の中ではですね、除熱対象である復水器一戸当たり、こちらに必要となる除熱量が示されておりまして、さらにそれに対する冷却塔の冷却能力の仕様、こちらをあわせて示されておりまして、
0:01:18	そちらを見ると、冷却塔日本よりももとの原子炉冷却系による冷却能力と同等以上となっていることから、先ほどのですね、冷却塔の冷却能力の記載として終わるように読めております。
0:01:30	で、そこで先ほどの申請書の10ページの記載に戻りまして、この冷却能力はからの記載が我々の認識通りですね、実態に即していないのであれば、申請書の修正が必要と思われそうですが、原子力機構としてはいかがでしょうか。
0:01:44	ここの記載につきましては、冷却系が2系統あると。
0:01:52	ということが前提となっております、
0:01:58	そこが明確に、
0:02:02	わかる記載になっていれば、必ずしもこれで、今ご指摘の、その二倍になると、というようなことではないと。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:02:12	ということがわかると思うんですが、ここにあるように、そういうことが全く書いていない
0:02:20	ということで、
0:02:23	規制庁さんのご指摘は、正しい、最もだと思っている状況でございます。
0:02:30	これにつきましてはやっぱり、
0:02:34	誤解を受けるということ。
0:02:37	ありますので、修正補正になりますかね、させていただきたいと考えております。
0:02:45	承知いたしました補正の準備をお願いいたします。
0:02:50	はい。規制庁からは特に他にはよろしいでしょうか。
0:02:54	ざっくりとでいいんですが、
0:02:57	スケジュール的にはどれ、どれぐらいの
0:03:00	目安に社内手続きを組んで、
0:03:03	そうですねが出されるとね。
0:03:06	衛藤間宮角安川です。
0:03:09	本日そういった指示いただきましたので、速やかに機構内、周知しましてですね。
0:03:17	今週中に手続きを来週、
0:03:22	中には手続きをやって、20日1、
0:03:25	お金になる。
0:03:27	を考えて、
0:03:28	思います。
0:03:31	承知いたしました。
0:03:33	他にはよろしいでしょうか、現状機構からも特に。はい。それでは本日の面談を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。