

コメント管理表

資料③

資料名：高浜発電所2号機 A,Bループ余熱除去系第2入口弁弁ふた取替えに係る設計及び工事計画変更認可申請書について

【補足説明資料及び工事概要説明資料】

No	日付	NRAコメント	対応方針	反映すべき資料名	回答日
1	8/10	補足説明書に記載の弁の取替え理由について、ガスケット押さえ代の確保の観点についても記載充実するとともに、変更後の弁の当該部の拡大図についても追記すること。	補足説明資料(資料①)の「工事概要」にガスケット押さえ代確保の観点について明記した。また、変更後の弁該当部の拡大図についても同ページの「構造図」に反映した。	補足説明資料	
2	8/10	弁の保全として、海外メーカー製、国内メーカー製での取替方針について整理するとともに、それぞれの申請実績について、確認すること。	工事概要説明資料(資料②)5ページに、弁取替えの考え方について整理した。また、同資料6ページに申請実績(取替実績)を明記した。	工事概要説明資料	
3	8/10	添付資料のうち、設定根拠の説明資料の添付要否について再検討すること。	設定根拠の説明資料の添付要否について、資料④に示す。	—	
4	8/10	新規制基準対応工認について、変更認可実績について整理すること。	新規制基準対応工認について、変更認可実績を資料⑤に示す。	—	
5	8/10	新規制基準以降の、電動弁の取替実績について、あれば補足資料に追記すること。	当社において、新規制基準以降、電動弁の取替実績は無い。	—	
6	8/10	添付13-19の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価の代表ブロックが変わらないことを説明すること。	説明資料を資料⑥に示す。	—	
7	8/10	資料2のヒアリングの中で説明のあった誤記(1ページ、4ページ)を修正すること。	工事概要説明資料(資料②)の誤記(1ページ、4ページ)を修正した。 1ページ:申請書手続き要否 「原子力冷却材圧力バウンダリ」→「原子炉冷却材圧力バウンダリ」に修正。 4ページ:申請書の構成 本文「工事方法」「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」について、「変更認可申請の内容」を「変更なし」に、「記載理由」欄を「—」に修正。 添付書類「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」について、「変更認可申請の内容」の適正化、及び「記載理由」欄を「反映」に修正。	工事概要説明資料	