

1. 件名：東京電力福島第一原子力発電所の事故分析に関する面談
2. 日時：令和4年10月19日（水）10時00分～10時20分
3. 場所：オンライン（WebEX）

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

岩永企画調査官、星上席技術研究調査官、木原室長補佐、佐藤管理官補佐、
安部室長補佐、小西係長

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー

燃料デブリ取り出しプログラム部 担当者1名

プール燃料取り出しプログラム部 担当者1名

5. 要旨

○令和4年9月13日に東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）から説明のあった1号機原子炉建屋外壁の非常用復水器配管の撤去に関して、撤去作業の様子、撤去配管の保管状況、撤去配管に対する線量・汚染確認結果及び撤去配管にて採取したスミア試料に対する核種分析計画について、資料に基づき説明があった。

○これに対して、原子力規制庁から、撤去配管の汚染状況、撤去配管の今後の扱い、調査予定等について確認するとともに、撤去配管の原子炉建屋外壁側の線量・汚染状況に関する調査実施を検討することを求め、東京電力から了解した旨の回答があった。

6. 資料

- 1号機R/B外壁IC配管撤去後の線量・汚染確認結果について

以上