

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第1082回）
東京電力ホールディングス株式会社に関する指摘内容

令和4年10月21日
原子力規制庁
新基準適合性審査チーム

【大物搬入建屋 杭の損傷要因について】

- 柏崎刈羽原子力発電所において現在実施されている、6号機大物搬入建屋以外の他号機も対象とした、杭基礎構造物周辺の調査等について、当該調査結果を説明すること。その際は、本会合は6号機の設工認の審査会合であることから、6号機に関する調査結果を中心に、それ以外の号機に関する調査結果も分かるよう説明すること。また、追加調査において、今回説明のあった類似事案がもれなく抽出されているかについて、調査対象の網羅性や調査プロセスも含めて説明すること。

以上