

第1082回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
指摘事項一覧

- 6号機大物搬入建屋杭損傷要因に係る前回会合および今回の内容について理解したが、現在、6号機大物搬入建屋以外の他号機を含めた杭基礎構造物の周辺について、建築残置物が無いか調査継続中であることを踏まえ、調査結果が纏まった段階で審査会合にて説明すること。
- 現在実施されているサイト内調査について、今回の類似事案が漏れなく抽出されているのか、調査対象の網羅性、調査のプロセスなども含めて、調査結果と合わせて説明すること。

以上