

川内原子力発電所 1号炉及び2号炉
玄海原子力発電所 3号炉及び4号炉

標準応答スペクトルを考慮した地震動評価における
地下構造モデルの設定について
(令和4年12月16日審査会合における指摘事項)

2022年12月21日
九州電力株式会社

第1103回審査会合におけるコメント

No.	コメント
1	川内の地下構造モデルについて、地震観測記録等に見られる一部の周期帯におけるピークが適切に評価できていないことを踏まえ、検討の上、妥当性を説明すること。
2	玄海の地下構造モデルについて、追加調査結果に見られる一部の周期帯におけるピークが適切に評価できていないことを踏まえ、検討の上、妥当性を説明すること。