

2022.12.21

日本原子力発電(株)

敦賀発電所 2 号炉 令和4年12月9日第1099回審査会合における指摘事項

(ボーリング柱状図関連)

1. コア観察カードに記載のある「K 断層」のような断層名・破砕帯名も観察者の見立てなので、柱状図に残すこと。

(資料1-4関連)

2. 柱状図以外の調査データの変更箇所について、修正、変更、再観察、再評価等の用語の定義を明確にしたうえで、再観察や再評価の結果による調査データの変更なのか、二次的な影響を受けた変更なのか、誤記なのか等を項目ごとに明確にすること(カテゴリー分けも含む)。
3. 調査データの変更箇所について、変更前の資料や観察結果等も添付して、変更の根拠や理由を明確にすること。
4. 上記の指摘事項を踏まえた変更箇所に関わる資料作成方針について、例示的な資料により、審査会合にて説明すること。

(全般)

5. 今後提出する資料は、元となるデータの観察結果等を確実に反映したものを提示すること。
6. 審査資料提出に当たって、必要な不適合管理、設計開発のプロセスが完了していることを説明すること。

以 上