

1. 件名：学校法人近畿大学原子力研究所の気体廃棄物の廃棄設備に係る排風機の更新に伴う設計及び工事の計画の認可申請についての行政相談
2. 日時：令和4年12月23日（金） 16時00分～16時50分
3. 場所：原子力規制庁 10階南会議室（TV会議により実施）
4. 出席者
 - (1) 原子力規制庁 原子力規制部 研究炉等審査部門
金子安全規制調整官、立元管理官補佐、加藤上席安全審査官
望月安全審査専門職
 - (2) 学校法人近畿大学原子力研究所
教授 他3名
5. 議事要旨
 - (1) 学校法人近畿大学（以下「近畿大学」という。）から、資料1及び資料2に基づき、気体廃棄物の廃棄設備に係る排風機の更新に伴う、設計及び工事の計画の認可申請の要否について相談があった。
 - (2) 原子力規制庁から、以下の点について補足説明資料での提出を求めた上で、申請要否について、内容を精査し、後日回答する旨を伝えた。
 - 今回更新する排風機（電動機部、ファン部、据付用架台及びアンカーボルト）の範囲が明確に分かるよう図を用いて説明するとともに、資料2のどこの部分に該当するのか明確に示すこと。
 - (3) 近畿大学から、上記の（2）について、了解した旨の回答があった。
6. 配付資料
資料1：「気体廃棄物の廃棄設備に係る排風機の更新」に係る設工認申請の要否について（行政相談）
資料2：カタログ抜粋（遠心ファン、金属系アンカー）（参考資料）