

1. 件 名：日本原子力研究開発機構大洗研究所の原子力事業者防災業務計画の修正の検討について
2. 日 時：令和5年1月27日 11:30～11:55
3. 場 所：原子力規制庁3階 室内会議卓
4. 出席者
原子力規制庁 緊急事案対策室
 蔦澤防災専門職、本間防災専門職
 (以下、テレビ会議システムによる出席)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
 大洗研究所環境技術開発センター材料試験炉部計画管理課長 他6名
5. 要 旨
 日本原子力研究開発機構から同機構大洗研究所の原子力事業者防災業務計画の修正として、令和4年12月26日の面談を踏まえて、資料1に基づき、JMTRの電源喪失時の対応を中心に説明があった。
 原子力規制庁から、電源喪失時の監視方法、水位の回復方法について管理手引で明確化するよう伝えた。
 日本原子力研究開発機構から、今回の指摘を踏まえて対応するとの回答があった。
6. その他
 配布資料：
 資料1 JAEA 大洗研面談資料（日本原子力研究開発機構大洗研究所）