

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料10-4
提出年月日	令和5年2月14日

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第60条 監視測定設備

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.17 監視測定設備【60条】（SA60 r.6.0）	60-6 目次	・下記の記載を修正した（下線部分） （旧）補足資料1. モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源の多様化 （新）補足資料1. モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.17 監視測定設備【60条】（SA60 r.6.0）	60-補足-77	同上	
3	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.17 監視測定設備【60条】（SA60 r.6.0）	66-6-3	・下記の記載を修正した（下線部分） （旧）（1）モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源の多様化 （新）（1）モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源 ・第1.1.2-1表の記載を充実化	
4	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.17 監視測定設備【60条】（SA60 r.6.0）	60-補足-79 60-補足-80	同上	
5	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.17 監視測定設備【60条】（SA60 r.6.0）	66-6-7	第1.1.2-2表の記載を充実化	
6	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.17 監視測定設備【60条】（SA60 r.6.0）	60-補足-83	同上	
7	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.17 監視測定設備【60条】（SA60 r.6.0）	60-6-44	・下記の記載を修正した（下線部分） （旧）補足資料1. モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源の多様化 （新）補足資料1. モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源 （旧）設置することにより電源を多様化している。 （新）設置している。 ・第1表の記載を充実化	
8	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.17 監視測定設備【60条】（SA60 r.6.0）	60-補足-124	同上	
9	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.17 監視測定設備【60条】（SA60 r.6.0）	66-6-69 ～ 66-6-74	「（11）防潮堤によるモニタリングポストおよび可搬型モニタリングポスト計測への影響について」の説明を設置許可基準規則第31条及び設置許可基準規則第60条に関連付けて説明するように修正した。	
10	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.17 監視測定設備【60条】（SA60 r.6.0）	60-補足-156 ～ 60-補足-161	同上	