

第1117回 原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 ご指摘事項について

1. ご説明内容

浜岡原子力発電所 震源を特定せず策定する地震動について

2. ご指摘事項

- ・震源を特定せず策定する地震動でも、S波低速度層による地震動の増幅を考慮した地震動評価を行うこと。その際には、どの程度の増幅の考慮が必要かについても検討したうえで、反映方法を説明すること。
- ・地域性を考慮する地震動について、何を重視して観測記録の収集対象外とするのか、理由・考え方を整理して説明すること。

以上