

1. 件名：「美浜発電所第3号機の火災防護対策に係る検査指摘事項に対する
水平展開状況に関する面談」

2. 日時：令和5年3月27日（月） 13時30分～15時00分

3. 場所：原子力規制庁 8階北会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁：

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

高須安全規制管理官、関企画調査官、上田企画調査官

原子力規制部 審査グループ 実用炉審査部門

中川上席安全審査官、西内安全審査官

九州電力株式会社：

原子力発電本部 原子力設備グループ長他 計6名

（TV会議システムにより出席）

5. 要旨

（1）原子力規制庁から九州電力株式会社に対し、美浜発電所第3号機の火災防護対策に係る検査指摘事項の水平展開状況に関し、これまで検査で確認してきた事実関係に対する事業者の認識と今後の是正に向けた対応方針等について説明するよう求めていたところ、資料に基づき説明があった。

（2）原子力規制庁から、資料に記載されている内容について確認するとともに、設計及び工事の計画等の変更にあたっては、必要な手続等についてしっかり整理し説明するよう求めた。

（3）九州電力株式会社より了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料：

電線管内ケーブルの系統分離状況及び今後の対応について

以上