

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第35条 通信連絡設備

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料5-4
提出年月日	令和5年3月30日

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第35条 通信連絡設備（DB35 r. 7. 0）	全般	「技術的能力説明資料」を「運用、手順説明資料」に修正した（DB条文における「技術的能力」の記載を「運用、手順」に統一し、体裁を含めて条文間の整合を図る適正化を行った）。	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第35条 通信連絡設備（DB35 r. 7. 0）	全般	「〇〇内に設置（又は保管）する」という記載について、表現の統一のため「内」の有無を見直しました。	
3	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第35条 通信連絡設備（DB35 r. 7. 0）	35条-3, 35条-4, 35条-6, 35条-7, 35条-8	以下の記載を削除しました。（下線部参照） （旧）安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送設備 （新）データ伝送設備	
4	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第35条 通信連絡設備（DB35 r. 7. 0）	35条-8, 35条-13	発電所内の通信連絡の説明において、「衛星電話設備」を「衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）、衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）」と個別に記載していた箇所を見直し、「衛星電話設備」と修正しました。	
5	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第35条 通信連絡設備（DB35 r. 7. 0）	35条-参考-7	以下の誤記を修正しました（下線部参照）。 （旧）参考第2-5図 「「通報、連絡等」における通信連絡の指揮系統図（2/2） （新）参考第2-5図 「通報、連絡等」における通信連絡の指揮系統図（2/2）	
6	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第35条 通信連絡設備（DB35 r. 7. 0）	35条-参考-9	参考第3-1表 携行型通話装置を使用する通話場所の例 使用箇所及び最寄りの中継点に記載の建屋高さに「T. P.」を追記しました。	
7	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第35条 通信連絡設備（DB35 r. 7. 0）	35条-参考-10	以下の誤記を修正しました（下線部参照）。 （旧）参考第3-3表 各事故シーケンスグループ等で使用する衛星電話設備（携帯型）、衛星電話設備（携帯型）の台数 （新）参考第3-3表 各事故シーケンスグループ等で使用する衛星電話設備（固定型）、衛星電話設備（携帯型）の台数	
8	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第35条 通信連絡設備（DB35 r. 7. 0）	35条-参考-26	記載適正化のため以下の記載を修正しました。（下線部参照） （旧）緊急時対策所待機所に1台、故障による機能喪失の防止と燃料無給油時間の余裕確保のため2台を1セットとして合計4台を配備する設計とする。 （新）急時対策所指揮所、緊急時対策所待機所に各1台、故障による機能喪失の防止と燃料給油のために停止する際にも給電を継続するため各1台、2台を1セットとして合計4台を配備する設計とする。	
9	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第35条 通信連絡設備（DB35 r. 7. 0）	35条-参考-29, 35条-参考-30, 35条-参考-31	参考第10-1, 2, 3表 表の右側の罫線が消えていたため、修正しました。	
10	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第35条 通信連絡設備（DB35 r. 7. 0）	35条-参考-33	参考第12-1図 主要な通信連絡設備の配置図 中央制御室の位置を明記しました。 また以下の記載を修正しました。（下線部参照） （旧）（原子炉補助建屋 T. P 17. 8m） （新）（原子炉補助建屋 T. P. 17. 8m）	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
11	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第35条 通信連絡設備（DB35 r. 7.0）	35条-別添1-2	別添第1表 通信連絡設備（設計基準）における点検項目並びに点検頻度 前表の条文間の整合を図る適正化に伴い、表名称を適正化しました。（下線部参照） （旧） <u>別添第1表</u> 通信連絡設備（設計基準）における点検項目並びに点検頻度 （新） <u>表2</u> 通信連絡設備（設計基準）における点検項目並びに点検頻度	