

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（ゼオライト土嚢等処理設備の設置）に係る面談
2. 日時：令和5年4月24日（月）15時00分～17時30分
3. 場所：原子力規制庁6階会議室
4. 出席者  
原子力規制庁 原子力規制部  
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室  
正岡企画調査官、佐藤室長補佐、新井安全審査官、高木係長  
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー  
プロジェクトマネジメント室 担当3名（Web会議システムによる出席）  
福島第一原子力発電所 担当10名（Web会議システムによる出席）

## 5. 要旨

○原子力規制庁から、本年3月31日付けで実施計画の変更認可申請があった標記の件について、変更認可申請書（以下「申請書」という。）及びまとめ資料の内容に関して確認を行うとともに、主に以下コメント等を伝えた。

- 実施計画変更認可申請書のゼオライト土嚢等処理設備に係る記載のうち、本設備に要求される機能に挙げている漏えい防止機能のように、関連する内容が申請書本文ではなく添付資料のみに記載されているもの等があることから、設計方針等の基本的な内容は本文に記載するよう見直すとともに、その他部分も含め申請書本文と添付資料の記載内容、さらに申請書の根拠等を示すまとめ資料の整合性等についても改めて整理すること。
- 本文の主要な機器や添付資料の耐震性評価に係る説明書等の記載において、特に挙げられていない機器等もあることから、まずは本設備に係る機器等について網羅的に耐震クラスや機器クラス等を整理した上で、申請書本文（主要な機器等）への記載要否や添付資料（耐震計算書等）への記載要否等について考え方を整理して説明すること。
- その他、個々に確認した内容に関して、まとめ資料等の内容を見直し、必要な情報等を追加して改めて説明すること。

○東京電力ホールディングス株式会社より、上記コメントについて了解した旨の回答があった。

## 6. その他

資料：

- ゼオライト土嚢等処理設備設置に関する実施計画変更認可申請書  
[https://www.nra.go.jp/disclosure/law\\_new/FAM/140000297.html](https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/FAM/140000297.html)
- ゼオライト土嚢等処理設備設置に係るまとめ資料

以上