

保安規定審査基準と使用施設保安規定変更の整理表

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
人形峠環境技術センター

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
<p>一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を含む。）に関すること。</p>	<p>使用規則第2条の12第1項第1号 関係法令及び保安規定の遵守のための体制 1. 関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるとともに、これを遵守することが定められていること。また、これらの文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。 2. 保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実にするため、コンプライアンスに係る体制が確実に構築されていることが明確となっていること。</p>	<p>一</p>
<p>二 品質マネジメントシステムに関すること（品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等（次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。）の保安規定上の位置付けに関することを含む。）。</p>	<p>使用規則第2条の12第1項第2号 品質マネジメントシステム 1. 品質マネジメントシステム（以下「QMS」という。）については、原子炉等規制法第52条第1項又は第55条第1項の許可（以下単に「許可」という。）を受けたところによるものであり、かつ、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和2年原子力規制委員会規則第2号。以下「品質管理基準規則」という。）及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規規発第1912257号-2（令和元年12月25日原子力規制委員会決定））を踏まえて定められていること。 2. 具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織及び仕組みについて、安全文化の育成・維持の体制や手順書等の位置付けを含めて、使用施設等の保安活動に関する管理の程度が把握できるように定められていること。また、その内容は、原子力安全に対する重要度に応じて、その適用の程度を合理的かつ組織の規模に応じたものとしているとともに、定められた内容が、合理的に実現可能なものであること。 3. その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法について明確にされていること。この具体的な方法について保安規定の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文書体系について明確にされていること。</p>	<p>《 1. 》 一 《 2. ～5. 》 第3章 品質マネジメントシステム (品質マネジメント計画) 第12条 使用施設等に関する保安活動を適切に実施するため、核燃料物質の使用の許可を受けた品質管理計画に基づき、次のとおり品質マネジメント計画を定める。 1. ～3. (略) 4. 品質マネジメントシステム 4.1 一般要求事項 (略) 4.2 文書化に関する要求事項 4.2.1 一般</p>

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
	<p>4. 手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要領書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守するために、重要度等に応じて、保安規定及びその2次文書、3次文書等といったQMSに係る文書の階層的な体系における位置付けが明確にされていること。</p> <p>5. 内部監査の仕組みについては、品質管理基準規則第46条第1項及び品質管理基準規則解釈第46条1の規定に基づき、内部監査の対象に関与していない要員に実施させることとしてもよい。</p>	<p>品質マネジメントシステムに関する文書について、保安活動の重要度に応じて作成し、次の文書体系の下に管理する。 また、第4図に使用施設等に係る「品質マネジメントシステム文書体系」を示す。 (1)～(4) (略)</p> <p>第4図 品質マネジメントシステム文書体系 (略)</p> <p><u>・センターの品質マネジメントシステム文書(二次文書)番号の付番を統一する。</u> <u>・「核燃料取扱施設保守管理要領書」を「核燃料取扱施設施設管理要領書」に変更する。</u></p> <p>4.2.2～6.4 (略)</p> <p>7. 業務の計画及び実施</p> <p>7.1 業務の計画</p> <p>(1) 所長は、使用施設等ごとに運転管理、施設管理、核燃料物質の管理等(保安規定に基づく保安活動)について業務に必要なプロセスの計画又は要領(二次文書)を第4図のとおり策定する。 (2)～(6) (略)</p> <p>第4図 品質マネジメントシステム文書体系 (略)</p> <p><u>・センターの品質マネジメントシステム文書(二次文書)番号の付番を統一する。</u> <u>・「核燃料取扱施設保守管理要領書」を「核燃料取扱施設施設管理要領書」に変更する。</u></p> <p>7.2～8.5.3 (略)</p>
<p>三 使用施設等の操作及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。</p>	<p>使用規則第2条の12第1項第3号 使用施設の操作を行う者の職務及び組織</p> <p>1. 使用施設等に係る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 ここで、使用者については、加工事業者や再処理事業者のように、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせる責任者として、核燃料取扱主任者免状を有する者を選任する義務は課せられていない。 しかしながら、令第41条が、周辺監視区域外における一般公衆の放射線被ばくの観点から核燃料物質の数量及び組成を規定したものであることに鑑みれば、同条に定める核燃料物質の使用者においては、自らの保安活動をより確実に遂行していくため、核燃料物質の取扱いに関して指導・助言</p>	<p>《 1. 》</p> <p>第2章 組織及び職務 (組織)</p> <p>第4条 (略)</p> <p>(職務)</p> <p>第5条 使用施設等の保安に関する各職位と職務は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)～(11) (略)</p> <p>(12) <u>施設管理課長は、核燃料物質等の使用及び貯蔵並びに設備の運転管理及び施設管理に係る業務(廃止措置推進課長及び安全管理課長の所掌する業務</u></p>

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
	<p>を行うに足りる知識及び経験等を有する者を保安の監督に関する責任者に選任すること並びにその職務及び責任範囲が保安規定に明記されていることが望ましい。これを踏まえ、以下の事項が明記されていること。</p> <p>(1) 保安の監督に関する責任者の選任及び配置に関すること。</p> <p>ここで、保安の監督に関する責任者は、組織の長（代表者、工場長又は事業所の長等）が、使用施設等の構造、核燃料物質の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者の中から選任すること及び当該責任者は、その職務の重要性から、工場又は事業所の長等に対し、意見具申できる立場に配置することが明記されていること。</p> <p>(2) 保安の監督に関する責任者の職務に関すること。</p> <p>ここで、職務については、以下の事項が明記されていること。</p> <p>① 組織の長（代表者、工場長又は事業所の長等）に対し、意見具申等を行うこと。</p> <p>② 使用施設等の使用又は管理に従事する者に対して、指導・助言を行うこと。</p> <p>③ 保安教育の実施計画の作成、改訂に当たり、その内容について、精査、指導・助言を行うこと。</p> <p>④ 各種マニュアルの制定、改廃に当たり、その内容について、精査、指導・助言を行うこと。</p> <p>⑤ 使用計画、保全計画等の保安上重要な計画の作成、改訂に当たり、その内容について、精査、指導・助言を行うこと。</p> <p>⑥ 保安規定に係る記録の確認を行うこと。</p> <p>⑦ 法令に基づく報告について、精査、指導・助言を行うこと。</p> <p>(3) 保安の監督に関する責任者の意見等の尊重</p> <p>① 組織の長（代表者、工場長又は事業所の長等）は、保安の監督に関する責任者の意見具申等を尊重すること。</p> <p>② 使用施設等の使用等又は管理に従事する者は、保安の監督に関する責任者の指導・助言を尊重すること。</p> <p>(4) 保安の監督に関する責任者を補佐する組織</p> <p>核燃料物質の使用等を行う工場又は事業所の組織規模、一工場又は事業所当たりに複数の使用施設等が存在する等の場合には、保安の監督に関する責任者の補佐組織を設けることが望ましい。この場合、補佐組織が他の</p>	<p>を除く。）、放射性廃棄物の保管に係る業務、核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするものでない廃棄物（以下「放射性廃棄物でない廃棄物」という。）の管理に係る業務（廃止措置推進課長及び安全管理課長の所掌する業務を除く。）、撤去機器（遠心分離機を除く。）の保管に係る業務、許認可申請に係る全体工程管理に係る業務及び廃止措置・技術開発部の他の課長の所掌に属さない業務を行う。</p> <p>(13) 廃止措置推進課長は、遠心機処理に関する設備の運転管理及び施設管理並びに核燃料物質等の使用に係る業務（施設管理課長の所掌する業務を除く。）、設備の解体に係る業務、核燃料物質等の分析に係る業務及び放射性廃棄物でない廃棄物の管理に係る業務（施設管理課長及び安全管理課長の所掌する業務を除く。）を行う。</p> <p>(14)～(15) (略)</p> <p>(16) 安全管理課長は、使用施設等及び従業員に関する放射線管理（環境放射線モニタリングを含む。）及び安全管理に係る業務（放射線管理設備の運転管理及び施設管理を含む。）、放射性廃棄物でない廃棄物の管理に係る業務（施設管理課長及び廃止措置推進課長の所掌する業務を除く。）、センターにおける使用施設等の品質マネジメント活動（安全文化の育成、維持及び関係法令等の遵守のための活動を含む。）の推進の事務に係る業務並びに安全審査委員会、業務品質保証推進委員会及び独立検査委員会の庶務に係る業務を行う。</p> <p>(17) (略)</p> <p>2～3 (略)</p> <p>(代理者の指定) 第6条 (略)</p> <p>(核燃料取扱主務者の選任) 第7条 (略)</p> <p>(核燃料取扱主務者の職務) 第8条 (略)</p> <p>(意見等の尊重) 第9条 (略)</p> <p>(中央安全審査・品質保証委員会) 第10条 (略)</p> <p>(安全審査委員会) 第10条の2 (略)</p>

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
	<p>職務を兼務するときには、当該組織による補佐業務が影響を受けないよう指揮命令系統が明記されていること。</p> <p>(5) 保安の監督に関する責任者の代行者の選任及び配置 核燃料物質の使用等を行う工場又は事業所の組織規模、一工場又は事業所当たりに複数の使用施設等が存在する等の場合には、十分な保安監督業務を行う観点から、保安の監督に関する責任者の代行者をあらかじめ選任し、配置しておくことが望ましい。この場合、保安の監督に関する代行者の選任及び配置については、(1)と同様の事項が明記されていること。</p>	<p>(業務品質保証推進委員会) 第11条 (略)</p> <p>(独立検査委員会) 第11条の2 (略)</p> <p>(事業者検査の独立性の確保等) 第11条の3独立検査委員会は、検査の独立性の確保の観点から、前条第4項で指名された事業者検査責任者及び検査員の中から、検査対象となる設備等の運転管理又は施設管理に関与しない者を選定して検査を実施する。 2～3 (略)</p> <p>第3章 品質マネジメントシステム (品質マネジメント計画) 第12条 使用施設等に関する保安活動を適切に実施するため、核燃料物質の使用の許可を受けた品質管理計画に基づき、次のとおり品質マネジメント計画を定める。 8.2.4 検査及び試験 (略)</p> <p>(記録の確認) 第72条 (略)</p>
<p>四 使用施設等の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの</p> <p>イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。</p> <p>ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの</p> <p>(1) 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。</p> <p>(2) 使用施設等の構造、性能及び操作に関すること。</p> <p>(3) 放射線管理に関すること。</p> <p>(4) 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。</p> <p>(5) 非常の場合に講ずべき処置に関すること。</p> <p>ハ その他使用施設等に係る保安教育に関し必要な事項</p>	<p>使用規則第2条の12第1項第4号 保安教育</p> <p>1. 使用施設等の管理を行う者(役務を供給する事業者に属する者を含む。以下「従業員」という。)について、保安教育実施方針が定められていること。</p> <p>2. 従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画を定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。</p> <p>3. 従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況を確認することが定められていること。</p> <p>4. 保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、その見直しの頻度等について明確に定められていること。</p>	<p>《 1. ～4. 》 第4章 保安教育訓練 (教育・訓練) 第21条 (略)</p> <p>第1表 保安教育訓練実施方針(第21条関係) (略) ・「<u>保守</u>」を「<u>施設管理</u>」に変更する。</p> <p>第3章 品質マネジメントシステム (品質マネジメント計画) 第12条 使用施設等に関する保安活動を適切に実施するため、核燃料物質の使用の許可を受けた品質管理計画に基づき、次のとおり品質マネジメント計画を定める。 6.2 人的資源 6.2.1 一般 (略) 6.2.2 力量、教育・訓練及び認識 (略)</p>

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
<p>五 使用施設等の操作に関することであつて、次に掲げるもの。</p> <p>イ 使用施設等の操作を行う体制の整備に関すること。</p> <p>ロ 使用施設等の操作に当たって確認すべき事項及び操作に必要な事項</p> <p>ハ 異状があった場合の措置に関すること(第十二号に掲げるものを除く。)</p>	<p>使用規則第2条の12第1項第5号</p> <p>使用施設等の操作</p> <p>1. 核燃料物質の使用等に必要に従業員の確保について定められていること。</p> <p>2. 使用施設等の管理に係る組織内規程類を作成することが定められていること。</p> <p>3. 核燃料物質の臨界管理について定められていること。</p> <p>4. 従業員の引継時に実施すべき事項について定められていること。</p> <p>5. 核燃料物質等の使用前及び使用後に確認すべき取扱いに必要な事項について定められていること。</p> <p>6. 地震・火災等の発生時に講ずべき措置について定められていること。</p>	<p>—</p>
<p>六 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。</p>	<p>使用規則第2条の12第1項第6号</p> <p>管理区域及び周辺監視区域の設定等</p> <p>1. 管理区域の設定及び措置並びに立入制限等に関すること。</p>	<p>《 1. 》</p> <p>第6章 放射線管理 (管理区域)</p> <p>第32条 (略)</p> <p>(一時管理区域)</p> <p>第33条 廃止措置・技術開発部長は、管理区域外において、法令に定める管理区域の設定に係る値を超え、又は超えるおそれがある場合は、その区域が正常な状態に復帰するまでの間、一時管理区域に設定し、従業員等に周知する。</p> <p>2 (略)</p> <p>3 廃止措置・技術開発部長は、一時管理区域の設定及び解除を行う場合は、あらかじめ核燃料取扱主務者及び安全管理課長と協議する。</p> <p>4 廃止措置・技術開発部長は、前項に基づき一時管理区域の設定及び解除を行った場合は、所長に報告する。</p> <p>5 一時管理区域の管理は、管理区域に関する規定を準用する。</p> <p>(立入制限区域)</p> <p>第34条 (略)</p> <p>第5章 使用施設等の運転管理 (給排気設備の管理)</p> <p>第30条 (略)</p> <p>《 2. ～9. 》</p>

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
	2. 管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのない管理区域及びこれ以外の管理区域について表面汚染密度及び空气中の放射性物質濃度の基準値が定められていること。 3. 管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空气中の放射性物質濃度及び床、壁、その他人の触れるおそれのある物の表面汚染密度の基準が定められていること。 4. 管理区域への出入管理に係る措置事項が定められていること。 5. 管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準が定められていること。 6. 管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。 7. 管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に講ずべき事項が定められていること。 8. 周辺監視区域の設定及び措置並びに立入制限等に関すること。 9. 役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。	-
七 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。	使用規則第2条の12第1項第7号 排気監視設備及び排水監視設備 1. 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定等の放出管理に係る設備の設置及び機能維持の方法並びにその使用方法が定められていること。 2. これらの設備の機能維持の方法については、施設全体での管理方法の一部として、第15号における施設管理に関する事項と併せて定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に係るものの使用方法については、施設全体での管理方法の一部として、第9号における放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関する事項と併せて定められていてもよい。	-
八 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。	使用規則第2条の12第1項第8号 線量、線量当量、汚染の除去等 1. 放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないための措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められていること。	《 1. 》 第6章 放射線管理 （管理上の人の区分及び放射線業務従事者の指定、解除等） 第37条 略

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
	<p>2. 国際放射線防護委員会(ICRP)が1977年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念(as low as reasonably achievable。以下「ALARA」という。)の精神にのっとり、放射線業務従事者が受ける線量を管理することが定められていること。</p> <p>3. 使用規則第2条の11の4第1号ハに基づく床、壁等の除染を実施すべき表面汚染密度の明確な基準が定められていること。</p> <p>4. 管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の測定に関する事項が定められていること。</p> <p>5. 管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等を移動する際に講ずべき事項が定められていること。</p> <p>6. 核燃料物質等(核燃料物質及び放射性固体廃棄物を除く。)の工場又は事業所外への運搬に関する行為(工場又は事業所外での運搬中に関するものを除く。)が定められていること。なお、この事項は、第10号又は第11号における運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。</p> <p>7. 原子炉等規制法第61条の2第2項により認可を受けた場合においては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を満足するよう、同条第1項の確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分等を明確にするため、第11号における放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。</p> <p>8. 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて(指示)」(平成20・04・21原院第1号(平成</p>	<p>第7章 放射線測定 (線量の評価等(測定器等の使用方法を含む。)) 第45条 (略)</p> <p>(放射線測定器等の管理) 第46条 (略)</p> <p>第9表 放射線測定器等(第46条及び第49条関係) (略) ・外部被ばく管理用として用いていた線量計測定装置の管理を変更する。</p> <p>《 2. ～ 7. 》 —</p> <p>《 8. 》 第10章 放射性廃棄物等の管理 (放射性廃棄物でない廃棄物の管理)</p>

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
	<p>20年5月27日原子力安全・保安院制定(NISA-111a-08-1))を参考として定められていること。なお、放射性廃棄物との仕分等を明確にするため、第11号における放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。</p> <p>9. 汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められていること。</p>	<p>第63条の3 施設管理課長、廃止措置推進課長及び安全管理課長は、管理区域内において設置された資材等(金属、コンクリート類、ガラスくず、廃油、プラスチック等)又は使用された物品(工具類等)を、放射性廃棄物でない廃棄物として管理区域外に搬出する場合は、次の各号に掲げる事項を確認して当該統括者の承認を得る。 (1)～(2) (略)</p> <p>2 施設管理課長、廃止措置推進課長及び安全管理課長は、前項の資材等及び物品について管理区域から搬出するまでの間、他の資材等及び物品との混在防止の措置を講じる。</p> <p>《 9. 》 —</p>
<p>九 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。</p>	<p>使用規則第2条の12第1項第9号 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法</p> <p>1. 放射線測定器(放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下同じ。)の種類、所管箇所、数量及び機能維持の方法並びにその使用方法(測定及び評価の方法を含む。)が定められていること。</p> <p>2. 放射線測定器の機能維持の方法については、施設全体での管理方法の一部等として、第15号における施設管理に関する事項と併せて定められていてもよい。</p>	<p>第15号における施設管理に関する事項として記載</p> <p>《 1. ～ 2. 》</p> <p>第6章 放射線管理 (緊急作業上の被ばく管理(測定器等の使用方法を含む。)) 第41条 (略)</p> <p>第7章 放射線測定 (線量当量率等の測定等(測定器等の使用方法を含む。)) 第43条 (略)</p> <p>(環境放射線モニタリング(測定器等の使用方法を含む。)) 第43条の2 (略)</p> <p>(線量の評価等(測定器等の使用方法を含む。)) 第45条 (略)</p> <p>(放射線測定器等の管理) 第46条 (略)</p> <p>第9表 放射線測定器等(第46条及び第49条関係) (略) ・外部被ばく管理用として用いていた線量計測定装置の管理を変更する。</p> <p>第10章 放射性廃棄物等の管理 (放射性気体廃棄物の管理(測定器等の使用方法を含む。)) 第58条 (略)</p> <p>(放射性液体廃棄物の管理(測定器等の使用方法を含む。))</p>

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
		第60条 (略)
十 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い（工場又は事業所の外において行う場合を含む。）に関すること。	使用規則第2条の12第1項第10号 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵等 1. 工場又は事業所内における核燃料物質の運搬及び貯蔵に際して、臨界に達しないようにする措置その他の保安のために講ずべき措置を講ずること、貯蔵施設における貯蔵の条件等が定められていること。 2. 核燃料物質の工場又は事業所外への運搬に関する行為（工場又は事業所外での運搬中に関するものを除く。）に関することが定められていること。なお、この事項は、第8号又は第11号における運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。	—
十一 放射性廃棄物の廃棄（工場又は事業所の外において行う場合を含む。）に関すること。	使用規則第2条の12第1項第11号 放射性廃棄物の廃棄 1. 放射性固体廃棄物の保管廃棄に係る具体的な管理措置並びに運搬に関し、放射線安全確保のための措置が定められていること。 2. 放射性液体廃棄物の固化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制が定められていること。 3. 放射性固体廃棄物の工場又は事業所外への運搬に関する行為（工場又は事業所外での運搬中に関するものを除く。）の実施体制が定められていること。なお、この事項は、第8号又は第10号における運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。 4. 放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目標値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 5. 放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目標値及び基準値を満たすための放出量管理方法並びに放射性気体廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 6. 平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評価等）について定められていること。 7. ALARAの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが定められていること。	—
十二 非常の場合に講ずべき処置に関すること。	使用規則第2条の12第1項第12号 非常の場合に講ずべき処置	—

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項が定められていること。 2. 緊急時における核燃料物質の使用に関する組織内規程類を作成することが定められていること。 3. 緊急事態発生時は定められた通報経路に従い、関係機関に通報すること(工場等内の見学者、外部研究者等に対する避難指示等を含む。)が定められていること。 4. 緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第7条第1項の原子力事業者防災業務計画によることが定められていること。 5. 緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急措置及び緊急時における活動を実施することが定められていること。 6. 次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事させるための要員として選定することが定められていること。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を使用者に書面で申し出た者であること。 (2) 緊急作業についての訓練を受けた者であること。 (3) 実効線量について250mSvを線量限度とする緊急作業に従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第8条第3項に規定する原子力防災要員、同法第9条第1項に規定する原子力防災管理者又は同条第3項に規定する副原子力防災管理者であること。 7. 放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理(放射線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。), 緊急作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等の非常の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められていること。 8. 事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定められていること。 9. 防災訓練の実施頻度について定められていること。 	
<p>十三 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る使用施設等の保全に関する措置に関すること。</p>	<p>使用規則第2条の12第1項第13号 設計想定事象等に係る使用施設等の保全に関する措置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則した対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を講ずることが定められていること。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 使用施設等の必要な機能を維持するための活動に関する計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って 	<p>—</p>

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
	<p>必要な活動を行わせること。特に、当該計画には、次に掲げる事項を含めること。</p> <p>イ 火災 可燃物管理，消防吏員への通報，消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。</p> <p>ロ 発生頻度が設計基準事故より低い事故であって，使用施設等から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるもの（以下「多量の放射性物質等を放出する事故」という。） 当該事故の拡大を防止するために必要な措置に関すること。</p> <p>(2) 必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練に関すること。特に多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における使用施設等の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練については，毎年1回以上定期に実施すること。</p> <p>(3) 必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具，無線機器その他の資機材を備え付けること。</p> <p>(4) その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。</p>	
<p>十四 使用施設等に係る保安（保安規定の遵守状況を含む。）に関する適正な記録及び報告（第六条の十各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。）に関すること。</p>	<p>使用規則第2条の12第1項第14号 記録及び報告</p> <p>1. 使用施設等に係る保安に関し，必要な記録を適正に作成し，管理することが定められていること。その際，保安規定及びその下位文書において，必要な記録を適正に作成し，管理するための措置が定められていること。</p> <p>2. 使用規則第2条の11に定める記録について，その記録の管理に関すること（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除く。）が定められていること。</p> <p>3. 工場又は事業所の長及び保安の監督に関する責任者に報告すべき事項が定められていること。</p> <p>4. 特に，使用規則第6条の10各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合においては，経営</p>	<p>《 1. ～ 2. 》 第13章 記録及び報告 (記録) 第71条 (略)</p> <p>第14表 記録（第71条及び第72条関係） (略) ・使用規則で用いられている用語（使用前確認の結果）と整合を図る。</p> <p>(記録の確認) 第72条 (略)</p> <p>第14表 記録（第71条及び第72条関係） (略) ・使用規則で用いられている用語（使用前確認の結果）と整合を図る。</p> <p>《 3. ～ 5. 》 —</p>

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
	<p>責任者に確実に報告がなされる体制が構築されていることなど、安全確保に関する経営責任者の強い関与が明記されていること。</p> <p>5. 当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、具体的に明記されていること。</p>	
<p>十五 使用施設等の施設管理に関すること（使用前検査の実施に関することを含む。）。</p>	<p>使用規則第2条の12第1項第15号 使用施設等の施設管理</p> <p>1. 施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びにこれらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド」(原規規発第1912257号-7(令和元年12月25日原子力規制委員会決定))を参考として定められていること。</p>	<p>《 1. 》 第1章 総則 (基本方針) 第1条の2 (略)</p> <p>第8章 施設管理 (施設管理方針及び施設管理目標の策定) 第48条 (略)</p> <p>(施設管理の重要度が高いシステムに対する定量的な目標の策定) 第48条の2 (略)</p> <p>(施設管理実施計画の策定) 第48条の3 施設管理課長、廃止措置推進課長及び安全管理課長は、所掌する設備・機器について、第48条の施設管理目標及び前条の施設管理の重要度が高いシステムに対する定量的な目標を達成するため、次の各号に掲げる施設管理実施計画を策定する。 (1) 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 (2)～(8) (略)</p> <p>2. 施設管理課長、廃止措置推進課長及び安全管理課長は、前項の施設管理実施計画について、核燃料取扱主務者の同意及び当該統括者の承認を得る。これを変更しようとするときも同様とする。</p> <p>3. 施設管理課長、廃止措置推進課長及び安全管理課長は、使用施設等の操作を相当期間行わない場合その他使用施設等がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該使用施設等の状態に応じて、使用規則第2条の11の7第7号の規定に基づき、特別な施設管理実施計画を定める。</p> <p>(保全活動の実施) 第48条の4 施設管理課長、廃止措置推進課長及び安全管理課長は、所掌する設備・機器について、施設管理実施計画に定めるところにより、保全活動を行う。</p>

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
	<p>2. 使用前検査の実施に関することが定められていること。 なお、品質管理基準規則第48条第5項及び品質管理基準規則解釈第48条2の規定に基づき、当該使用前検査等の対象となる機器等の工事（補修、取替え、改造等）又は点検に関与していない要員に検査を実施させることとしてもよい。</p>	<p>(保全活動の有効性評価及び改善) 第48条の5 (略)</p> <p>(施設管理の有効性評価及び改善) <u>第48条の6 所長は、前条の保全活動の有効性評価の結果、第48条の施設管理目標の達成状況等から定期的に施設管理の有効性を評価し、施設管理が有効に機能していることを確認するとともに、必要と認める場合には改善を行う。</u></p> <p>(巡視) 第48条の7 (略)</p> <p>第10表 巡視を行う設備等（第48条の7関係） (略) <u>・停止した設備・機器の巡視について明確にする。</u></p> <p>(保守及び改造の実施) 第50条 (略)</p> <p>(保守及び改造作業実施後の措置) 第51条 (略)</p> <p>第7章 放射線測定 (放射線測定器等の管理) 第46条 (略)</p> <p>第9表 放射線測定器等（第46条及び第49条関係） (略) <u>・外部被ばく管理用として用いていた線量計測定装置の管理を変更する。</u></p> <p>《 2. 》 第8章 施設管理 (施設管理に関する定期的な検査の計画) 第49条 (略)</p> <p>(施設管理に関する定期的な検査の要領) 第49条の2 (略)</p> <p>(施設管理に関する定期的な検査の実施及び報告等) 第49条の3 (略)</p> <p>(使用前検査の計画) 第51条の2 (略)</p>

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
		<p>(使用前検査の要領) 第51条の3 (略)</p> <p>(使用前検査の実施及び報告等) 第51条の4 (略)</p> <p>第1章 総則 第2章 組織及び職務 (職務) 第5条 使用施設等の保安に関する各職位と職務は、次の各号に掲げるとおりとする。 (16) (略)</p> <p>(独立検査委員会) 第11条の2 独立検査委員会は、検査の独立性の確保の観点から、前条第4項で指名された事業者検査責任者及び検査員の中から、検査対象となる設備等の運転管理又は施設管理に関与しない者を選定して検査を実施する。 2～3 (略)</p> <p>(事業者検査の独立性の確保等) 第11条の3 (略)</p>
<p>十六 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の使用者との共有に関すること。</p>	<p>使用規則第2条の12第1項第16号 技術情報の共有 1. メーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報を事業者の情報共有の場を活用し、他の使用者等と共有し、自らの使用施設等の保安を向上させるための措置が記載されていること。</p>	<p>—</p>
<p>十七 不適合(品質管理基準規則第2条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第二十号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。</p>	<p>使用規則第2条の12第1項第17号 不適合発生時の情報の公開 1. 使用施設等の保安の向上を図る観点から、不適合が発生した場合の公開基準が定められていること。 2. 情報の公開に関し、自ら管理するウェブサイトへの登録等に必要な事項が定められていること。</p>	<p>—</p>
<p>十八 その他使用施設等に係る保安に関し必要な事項</p>	<p>使用規則第2条の12第1項第18号 その他必要な事項 1. 日常のQMSに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、使用施設等に係る保安に関し必要な事項を定めていること。</p>	<p>—</p>

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12第1項	使用施設等における保安規定の審査基準 (令和2年4月1日)	保安規定の変更 (令和5年3月28日申請)
	2. 保安規定を定める「目的」が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止を図るものとして定められていること。	