

「美浜、高浜および大飯発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（補正申請含む）」
に関する核セキュリティ及び保障措置への影響について

<申請書>

申請件名	美浜、高浜および大飯発電所原子炉保安規定変更認可申請（補正申請含む）（火災防護設計に係る系統分離対策）
申請概要	火災防護設計に係る系統分離対策において、火災防護対象ケーブルから水平距離 6m の範囲における可燃物持込み禁止運用を徹底するため、保安規定に可燃物管理に係る手順・教育訓練の記載を追加する。

上記の申請に関する核セキュリティおよび保障措置への影響の有無についての確認結果を以下に示す。

<核セキュリティおよび保障措置への影響の有無>

確認項目		影響有無	備考
核セキュリティ (核物質防護規定)	①防護対象の追加等の有無	無	
	②侵入防止対策に係る性能への影響	無	
保障措置 (計量管理規定)	①設計情報質問書（DIQ: Design Information Questionnaire）の変更が必要か。	無	
	②査察機器の移設又は新規設置が生じるか。	無	
	③サイト内建物報告の観点から、恒久的な建物・構築物を新たに建設するか。	無	
	④既存の査察実施方針に影響があるか。	無	