

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

技術的能力 1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 (SAT110 r.7.0)	1.10-22, 23	第1.10.1図, 第1.10.2図 B-アニュラス排気ダンパ及びA, B-アニュラス全量排気弁の電磁弁の図を適正化した。また, 凡例に「電磁弁 (励磁)」及び「電磁弁 (無励磁)」を追加した。	