

1. 件名：東北電力株式会社 女川原子力発電所 令和2年度下期及び令和3年度下期放射線管理等報告書の再報告

2. 日時：令和5年5月30日 15時00分～15時20分

3. 場所：原子力規制庁2階打合せスペース

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門

志賀上級原子炉解析専門官、浅野上席監視指導官、山本上席監視指導官

東北電力株式会社（以下「東北電力」という。）

東京支社 総務グループ 課長 他1名

5. 要旨

(1) 東北電力から、令和3年5月13日（東北電原運第7号）に報告した令和2年度下期放射線管理等報告書及び、令和4年5月13日（東北電原放第5号）に報告した令和2年度下期放射線管理等報告書において、添付資料「一般公衆の実効線量計算方法」に掲載している表の数値の一部に誤りがあったことから訂正した報告書を提出すると共に誤りの概要について説明があった。

- 女川原子力発電所2号炉設置変更許可申請書の令和元年2月26日の許可を受けて、放射線管理等報告書の作成手引を改正する過程において、設置変更許可申請書を参照して作成した添付資料「一般公衆の実効線量計算方法」に掲載している表の一部に誤った値を転記した。
- 一部誤った値が記載された作成手引を元に作成した令和2年度下期及び令和3年度下期の放射線管理等報告書において、添付資料「一般公衆の実効線量計算方法」に掲載している表の一部に誤った値が掲載された。
- なお、令和2年度下期及び令和3年度下期の放射線管理等報告書においては、実効線量計算において当該の誤った値を用いていないことから、報告内容に影響はない。
- 是正措置としては、作成手引を改正する際は、最新の設置変更許可書自体を参照すると共に、放射線管理等報告書を作成する際は、設置変更許可書の変更の有無を確認する。また、放射線管理等報告書の確認においては、設置変更許可書を参照してクロスチェックする。

6. 提出資料

資料1：令和2年度下期放射線管理等報告書 再報告分

https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/PLK/310000535.html

資料 2 : 令和 3 年度下期放射線管理等報告書 再報告分

https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/PLK/310000536.html

資料 3 : 放射線管理等報告書（令和 2 年度下期及び令和 3 年度下期）女川原子力発電所
分の添付資料の記載一部訂正について

以上