

1. 件 名：東北電力株式会社女川原子力発電所の事業者防災訓練報告について

2. 日 時：令和5年4月19日 13:25～16:35

3. 場 所：原子力規制庁3階 室内会議卓

4. 出席者（テレビ会議システムによる出席）

原子力規制庁 緊急事案対策室

川崎企画調整官、澤村防災専門官、酒井専門職、宮田専門職

東北電力株式会社

本店 原子力部 副部長 他8名

5. 要 旨

東北電力株式会社（以下「東北電力」という。）から、令和5年3月7日に実施した同社女川原子力発電所の原子力事業者防災訓練について、資料1に基づき防災訓練実施結果報告の概要説明があった。

具体的には、防災訓練の目的、防災訓練の概要、防災訓練の項目、防災訓練の内容、防災訓練の結果の概要、今後の原子力災害対策に向けた改善点についての説明であった。

原子力規制庁より、防災訓練の目的、防災訓練の内容についての評価がなされているか、今後の原子力災害対策に向けた改善点について課題と原因及びその対策が明らかになっているか確認を行った。この中で、10. 今後の原子力災害対策に向けた改善点にて挙げている改善点について説明不足な点や修正が必要な点が散見されるので、続く原因と対策に記載した内容も含め、全体的に見直すよう指摘した。

また、統合原子力防災ネットワークのTV会議にて東北電力側が書画装置を用いて送信する画像の画質が悪い件については、東北電力で原因調査を進めているもののまだ原因究明されていないことから、工程感を持って調査・改善を進めるようコメントした。

東北電力から、本日の面談におけるコメントを反映した上で後日、再説明するとの回答があった。

6. その他

配布資料：

資料1 女川原子力発電所防災訓練報告書に係る説明について  
(2023年4月19日 東北電力株式会社)