

1. 件 名：京都大学研究用原子炉（KUR）の排気チェンバ内ダクト補強に係る
行政相談
2. 日 時：令和5年6月23日（金） 15時17分～15時22分
3. 場 所：原子力規制庁 10階会議卓A（TV会議により実施）
4. 出席者：
 - （1）原子力規制庁 原子力規制部 研究炉等審査部門
伊藤主任安全審査官、中澤安全審査官
 - （2）京都大学複合原子力科学研究所
特任教授 他1名
5. 自動文字起こし結果
別紙のとおり
※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
6. 配付資料
なし

時間	自動文字起こし結果
0:00:00	お願いします。
0:00:03	はい原子力設備等でございますよろしく申し上げます。本日ですね、先日6月3日に行政相談がありました。
0:00:16	KURのはチェンバーだ、チェンバー内諾等の補強に関する、
0:00:22	設工認申請の要否についてということで、相談いただいておりますので、これに関する回答をお伝えしたいと思います。
0:00:31	まず結論だけですね、お伝えいたしますと、本表工事に関しては設工認申請は不要ということで判断をいたしました。
0:00:41	回答の理由について付け加えさせていただきますと、
0:00:47	本件、補償対象となる廃棄チェンバーない宇田埠頭につきましては、金融課の申請書において、設計条件設計仕様、
0:00:58	具体的な記載はありませんですし、補強工事に際して、
0:01:05	9年間の設計条件設計仕様の変更伴わないということ。
0:01:10	このことから、労基法第27条1項に基づく、
0:01:15	試験炉規則第2条に、設計及び工事の計画の認可を要しない工事等の第1項の規定における、
0:01:24	次条第1項第3号に経理事項の変更を伴う工事以外の工事に該当すると考えております。
0:01:32	また公共工事ですけれども、審査、試験研究用等原子炉の審査業務の流れの中で定めています。
0:01:42	設工認手続きの範囲計画書において、整理をしておりますが、
0:01:49	工事計画手続きガイドによる設置または変更の工事種類における、変更の工事の中で、類型としては修理にかかる工事ではあると考えているんですけれども、
0:02:04	先ほど申し上げた通り、年間の申請書に、性能またはキョウデンがかかる具体的な地点は記載はありませんし、そういった意味で、清沼田教授影響及ぼす工事に当たらないと。
0:02:17	ということで判断をさせていただきます。お伝えする内容としては以上になりますが、京都大学から何かご質問等ございますでしょうか。
0:02:29	はい。京都大学のカマエでございます。どうも、迅速な対応、ありがとうございます。また設工認が不要だというご判断をいただきましてありがとうございます。
0:02:38	津市を申し上げるのはお礼だけなんですけど、今後
0:02:44	我々のところの今手続きを踏みまして今、準備をしておりますねこれから実際の工事、あとその使用前事業者検査、そういうものを進めて参りたいと思います。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:02:57	その中で何か試験炉等審査部門の方に何かお伝えするようなことってありますでしょうか。
0:03:05	規制庁の伊藤でございます。特段のないと考えておりますが、やはり申請書に、面談の時に確認させていただいた漏えいの観点とかですね。
0:03:19	申請書にもとまなかったっていうのは当然事業者としてその点担保されるということで、あえて記載されていないという理解もしておりますので、そういった点は施行の際にもしっかり注意をいただいて進めていただければというふうに考えております。
0:03:37	はい。京大のカマエでございますありがとうございます。どうぞ。
0:03:43	はい。
0:03:44	ありがとうございます京都大学のカマエでございます。了解いたしました。この件につきましては
0:03:50	サービスセンターともですねこれまで少し監視部門とも少しやりとりがあった案件でございますので、その辺は
0:04:01	すぐにですね連携、今日、情報共有しながら工事検査等々行って参りたいと思います。今、ほど、
0:04:10	お伝えいただいた注意すべきところも含めてですねしっかりと万全を尽くしてやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。
0:04:20	施設の伊東でございます。了解いたしましたよろしく願いいたします。
0:04:25	はい。それでは、はい。これで本日の面談、終わりたいと思います。よろしいでしょうか。はい。はい。依田委員カマエでございます。ありがとうございました。今後ともよろしく願いいたします失礼します。はい。失礼します。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。