



設備区分		自動機能	手動操作	指示計	警報
既設 流用	DB設備 (安全保護系)		<ul style="list-style-type: none"> 原子炉スクラム 主蒸気隔離弁閉止 	<ul style="list-style-type: none"> 主蒸気隔離弁の状態 	
	SA設備	<ul style="list-style-type: none"> 代替制御棒挿入機能 代替原子炉再循環ポンプトリップ 		<ul style="list-style-type: none"> 原子炉水位、原子炉圧力 	
	自主設備		<ul style="list-style-type: none"> 主要な隔離弁閉止 高圧炉心注水系起動 	<ul style="list-style-type: none"> 主要な隔離弁の状態 高圧炉心注水系系統流量 	
新規 設置	自主設備			④ドライウエル圧力	<ul style="list-style-type: none"> ①ARI作動 ②L-2 ③原子炉圧力高高

KK7 多様化設備の概要

