

1. 件名：福島第一原子力発電所1号機PCV負圧化試験に係る面談
2. 日時：令和5年9月25日（月）11時00分～12時00分
3. 場所：原子力規制庁6階会議室
4. 出席者：  
原子力規制部  
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室  
澁谷企画調査官、大辻管理官補佐、松田室長補佐、元嶋専門職、高橋係員  
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー  
プロジェクトマネジメント室 2名（テレビ会議システムによる出席）  
福島第一原子力発電所 4名（テレビ会議システムによる出席）
5. 要旨：
  - 原子力規制庁は、東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）から、PCV閉じ込め機能強化に係る今後のPCV給排気管理を検討するためのデータ採取を目的とした、1号機負圧化試験の試験概要について資料に基づき説明を受けた。
  - 原子力規制庁は、上記の内容について確認するとともに、計画的に運転上の制限外へ移行することについて必要な安全措置、目標排気流量の設定の根拠、PCVガス管理設備内のモニタの測定手法等について、整理して説明するよう求めた。
  - 東京電力から、原子力規制庁からのコメントについては検討の上、改めて説明する旨回答があった。
6. 資料：  
福島第一原子力発電所1号機PCV閉じ込め機能強化に向けた試験の実施について