

浜岡原子力発電所1、2号原子炉廃止措置計画 変更認可申請書について (審査会合における指摘事項回答)

令和5年6月14日
中部電力株式会社

審査会合における指摘事項回答

2023年5月18日実施の審査会合における指摘事項の回答

No	指摘事項の内容	回答資料
1	【添付書類三】 熱的切断対象の拡張に伴う解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射性物質の環境への放出量評価等の妥当性について、今後説明すること。	資料1 - 2でご説明
2	【添付書類三】 保管区域の変更にともなう直接線・スカイシャイン線の線量評価等の妥当性について、今後説明すること。	資料1 - 2でご説明