

川内原子力発電所

添付書類六 目次	補正の概要
7.3 地盤	<ul style="list-style-type: none"> ・ 図面への地形変更の反映 ・ 地質図の凡例を変更（変はんれい岩類） ・ 岩盤分類図の凡例を変更
7.5 地震	<ul style="list-style-type: none"> ・ 標準応答スペクトルを考慮した地震動評価の反映 （既許可地下構造モデル及び地震基盤相当面見直し、複数の方法による模擬地震波検討） ・ Ss-3の変更 ・ 地震本部（2022）を踏まえた既許可への影響確認結果を追記
7.6 原子炉建屋等の 基礎地盤及び周辺斜面の安定性	<ul style="list-style-type: none"> ・ 変更したSs-3及び地形変更を考慮した評価結果の反映 ・ 図面への地形変更の反映 ・ 岩盤分類図、解析要素分割図の凡例を変更
7.7 津波	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地震本部（2022）を踏まえた既許可への影響確認結果を追記

玄海原子力発電所

添付書類六 目次	補正の概要
7.5 地震	<ul style="list-style-type: none"> ・ 標準応答スペクトルを考慮した地震動評価の反映 （地下構造モデル及び地震基盤相当面見直し、ボーリング孔内減衰測定、複数の方法による模擬地震波検討） ・ 地下構造モデルの統一によるハイブリッド合成法評価結果反映 ・ Ss-6の変更
7.6 原子炉格納容器、原子炉周辺建屋等の 基礎地盤及び周辺斜面の安定性	<ul style="list-style-type: none"> ・ 変更したSs-6による評価結果の反映 ・ 岩盤分類図の凡例を変更