

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（大型廃棄物保管庫の揚重設備の設置等）に係る面談
2. 日時：令和5年11月14日（火）16時00分～18時30分
3. 場所：原子力規制庁 6階会議室
4. 出席者
原子力規制庁 原子力規制部
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
森審査班長、山下安全審査専門職、椎名係長、植木技術参与
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー
プロジェクトマネジメント室 担当2名（テレビ会議システムによる出席）
福島第一原子力発電所 担当7名（テレビ会議システムによる出席）

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）より、実施計画の変更認可申請（大型廃棄物保管庫の揚重設備の設置等）について、資料に基づき説明があった。
- 原子力規制庁は、主に以下のコメント等を伝えた。
（まとめ資料関係）
 - 措置を講ずべき事項「Ⅱ. 14. 2 自然現象に対する設計上の考慮への適合性」に関して、クレーンの耐震クラスを設定する際に考慮した評価の過程について、耐震クラス分類と地震動の適用の考え方に基づくフローに沿い、体系的に示すこと。
 - 措置を講ずべき事項「Ⅱ. 14. 2 自然現象に対する設計上の考慮への適合性」の別紙-2 大型廃棄物保管庫クレーンの耐震性についての計算書に関して、耐震評価フロー、水平2方向と鉛直方向の地震力の組合せ方法及び応力計算の評価部位の図等を分かりやすく記載すること。
- 東京電力から、上記コメントについて了解した旨の回答があった。

6. その他

資料：

- 福島第一原子力発電所特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について等への適合性について（大型廃棄物保管庫クレーンの設置について）
- 大型廃棄物保管庫の揚重設備及び架台設置に係る実施計画の変更について
2023年11月13日 実施計画補正申請案 2.45 大型廃棄物保管庫
- 大型廃棄物保管庫の揚重設備及び架台設置に係る実施計画の変更について
2023年11月13日 実施計画補正申請案 2.2.2 敷地内各施設から直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量
- 大型廃棄物保管庫の揚重設備及び架台設置に係る実施計画の変更について
2023年11月13日 実施計画補正申請案 福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.45 大型廃棄物保管庫）

- 大型廃棄物保管庫の揚重設備及び架台設置に係る実施計画の変更について
2023年11月13日 実施計画補正申請案 福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 2.45 第3編 2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量）

以上